

FAKTOR PRIMÁRNEJ ENERGIE

V zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 o výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom platnej od 1.1.2017 je faktor primárnej energie pre systém CZT TEHOS, s.r.o. Dolný Kubín za rok 2023:

Tepelný okruh Banisko: $f_{p-czt} = 0,59$

Tepelný okruh Obrancov mieru: $f_{p-czt} = 0,68$

Tepelný okruh Ľudovíta Štúra: $f_{p-czt} = 0,27$

Tepelný okruh Mierová: $f_{p-czt} = 0,33$

Tepelný okruh Bysterec: $f_{p-czt} = 0,19$

Tepelný okruh Matúšková: $f_{p-czt} = 0,22$

Tepelný okruh Nemocničná: $f_{p-czt} = 0,25$

Tepelný okruh Brezovec: $f_{p-czt} = 0,29$

faktor CO₂:

Tepelný okruh Banisko: $f_{CO_2} = 0,29$ kg/kWh

Tepelný okruh Obrancov mieru: $f_{CO_2} = 0,33$ kg/kWh

Tepelný okruh Ľudovíta Štúra: $f_{CO_2} = 0,07$ kg/kWh

Tepelný okruh Mierová: $f_{CO_2} = 0,11$ kg/kWh

Tepelný okruh Bysterec: $f_{CO_2} = 0,03$ kg/kWh

Tepelný okruh Matúšková: $f_{CO_2} = 0,04$ kg/kWh

Tepelný okruh Nemocničná: $f_{CO_2} = 0,03$ kg/kWh

Tepelný okruh Brezovec: $f_{CO_2} = 0,08$ kg/kWh